

高压开关设备常温下的机械试验

Mechanical test at ambient temperature for high-voltage switchgear

本标准参照采用国际标准IEC 56《交流高压断路器X1981年版》JEC 129《交流高压隔离开关和接地开关X1984年版》。

本标准规定了高压开关设备常温下的机械试验方法。

本标准适用于额定电压为3-500 kV、频率为50 Hz或60 Hz的交流高压断路器、交流高压负荷开关、交流高压隔离开关和接地开关、组合电器、金属封闭开关设备及各种操动机构等在常温下的机械试验（以下简称机械试验）。

杭州高电
专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务