

Anhui Changjiang Institute of Metrology & Measurement
Metrology Institute 910
Metrology station 3411 of the National Defense Science & Technology Industry

九 一 〇 所
国防科技工业 3411 二级计量站

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: ZJ26-1804-0324
Certificate No.

委托方: 德清智博电力安装有限公司
Customer
地 址: 浙江德清
Add. of Customer
样品名称: 变频串联谐振试验装置
Description of Sample
型号/规格: CTSR-500kVA/200kV
Model/Type
出厂编号: 1803049B
NO.
制造厂/商: 杭州高电科技有限公司
Manufacturer

授权签字人: 刘子虚
Authorize/Signatory
发证单位: 杭州高电
(Issued by (stamp))
核 验 人: 王峰
Inspector
校 准 人: 王峰
Calibrator

杭州高电
专业高试铸典范
Professional high voltage test

校准周期 测量仪器 智造 | 电力试验工程服务

通讯地址 (Add): 合肥市高新区红枫路附 9 号
服务电话 (Ser Tel): 0571-56830513
电子信箱 (E-mail):

邮政编码 (Post Code): 230088
传 真 (Fax): 0571-56832657
监督电话 (Sup Tel): 0551-65339567



九一〇所校准证书

证书编号: ZJ26-1804-0324

使用的测量标准器具:

Measurement Standards used

序号	名称	型号	编号	有效期
1	高压阻容分压器	JN-FYQ-AC50KV /DC50KV	FYQ507836	2019-01-25
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/

本计量标准的量值可以溯源至国家基准

This measurement standard used can be traced to the national primary standard in P.R.C.

校准依据文件(代号、名称) Calibration Regulation(Code、Name)	参照 JJG795-2016 《耐电压测试仪检定规程》 仪器说明书	
校准地点: Address of Calibration	委托方实验室	
环境条件 Environmental conditions	空气温度: 20℃ Temperature	相对湿度: 58% Rel.Humidity
其它说明: Remarks		

注: 1、本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The result relate only to the instrument calibrated.

2、未经本实验室书面授权, 不得部分复制本证书。

This report shall not be reproduced except in full without written approval of ACIMM.



校准结果

Results of Calibration

- 一、外观及正常性检查: 合格
- 二、高压示值校准:

项目	显示值(kV)	实测值(kV)
电压	10.11	10.35
	22.39	22.64
	32.52	32.85

三、校准结果不确定度 $U=1.2\%$ ($k=2$)

以下空白
Blank Below

根据本所与客户协议, 对上述校准项目特作如下说明和建议:

- 1、上述校准结果, 符合依据规程中相应等级“合格”的技术要求;
- 2、在仪器正常使用的情况下, 复校时间间隔不超过一年。

