



高电科技
HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

www.hzhv.com



HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY

CTSR - 2080kVA/520kV

变频串联谐振试验装置

使用说明书

杭州高电科技有限公司

HANGZHOU HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY CO.,LTD

电话：0571-89935600 传真：0571-89935600

CTSR-2080kVA/520kV
变频串联谐振试验装置

技
术
方
案

杭州高电科技有限公司

地址：浙江省杭州西湖科技园西园八路2号D座3F
电话：0571-89935606
网站：<http://www.hzhv.com>

邮编：310030
传真：0571-89935608
邮箱：hzhv@hzhv.com

一、 产品概述

该装置主要针对 35kV、110kV、220kV 电缆及电力变压器、电力系统所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计，可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器组成。

此设备是由我公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置，区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低，输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用 32 位 RISC CPU 和精简的 LINUX 内核，7 寸电容触摸大屏真彩图形格式，试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线真实有效反馈与界面，保护功能更灵敏，最大优点是不受输入电源限制 220V 与 380V 都可做为设备工作电源。

二、 被试品对象

- 1、满足 35kV/630 mm² 及以下，4km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤1.0132uF，最高试验电压不超过 52kV。
- 2、满足 35kV/300 mm² 及以下，5.2km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤1.0132uF，最高试验电压不超过 52kV。
- 3、满足 110kV/630 mm² 及以下，2km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤0.402uF，最高试验电压不超过 128kV。
- 4、满足 110kV/300 mm² 及以下，2.73km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤0.402uF，最高试验电压不超过 128kV。
- 5、满足 220kV/630 mm² 及以下，1km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤0.144uF，最高试验电压不超过 216kV。
- 6、满足 220kV/300 mm² 及以下，1.25km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤0.144uF，最高试验电压不超过 216kV。
7. 110kV，电力系统，互感器、绝缘子、高压断路器、GIS 交流耐压试验，试验频率为 45-65Hz，最高试验电压 265kV。
8. 220kV，电力系统，互感器、绝缘子、高压断路器、GIS 交流耐压试验，试验频率为 45-65Hz，最高试验电压 495kV。

工作环境

1. 环境温度：-15°C—45 °C
2. 相对湿度：≤90%RH
3. 海拔高度：≤2500 米

三、 设备遵循标准

GB50150—2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T474.4-2006	《现场绝缘试验实施导则—交流耐压试验》
DL/T596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB/T16927.1-2-1997	《高电压试验技术》
DL/T1015	《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》
GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》
GB10229-1988	《电抗器》
GB1094.3-2003	《电力变压器》
GB191-2000	《包装储运图示标志》
JB/T9641-1999	《试验变压器》
IEC 358(1990)	《耦合电容器和电容分压器》
GB4793-1984	《电子测量仪器安全要求》
GB/T3859.2-1993	《半导体变流器 应用导则》
GB/T2423.8-1995	《电工电子产品基本环境试验规程》
DL/T849.6-2004	《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分：高压谐振试验装置》

四、装置系统的整体参数

- a) 额定容量：2080kVA
- b) 输入电源：单相 220V/三相 380V 电压，频率为 50Hz
- c) 额定电压：130kV；260kV；520kV
- d) 额定电流：16A；8A；4A
- e) 工作频率：30~300Hz
- f) 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%
- g) 工作时间：额定负载下允许连续 60min
- h) 温升：额定负载下连续运行 60min 后温升≤65K
- i) 品质因素：装置自身 $Q \geq 30(f=45\text{Hz})$
- j) 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)
- k) 测量精度：系统有效值 1.0 级

五、装置容量确定：

1、35kV/630 mm² 及以下，4km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量≤1.0132uF，最高试验电压不超过 52kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 1.0132\times 10^{-6}\times 52\times 10^3=13.2\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=15.6\text{H}$

- 2、35kV/300 mm² 及以下，5.2km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量 $\leq 1.0132\mu\text{F}$ ，最高试验电压不超过 52kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 1.0132\times 10^{-6}\times 52\times 10^3=13.2\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=15.6\text{H}$

- 3、110kV/630 mm² 及以下，2km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量 $\leq 0.402\mu\text{F}$ ，最高试验电压不超过 128kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.402\times 10^{-6}\times 128\times 10^3=12.9\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=39.4\text{H}$

- 4、110kV/300 mm² 及以下，2.73km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量 $\leq 0.402\mu\text{F}$ ，最高试验电压不超过 128kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.402\times 10^{-6}\times 128\times 10^3=12.9\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=39.4\text{H}$

- 5、220kV/630 mm² 及以下，1km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量 $\leq 0.144\mu\text{F}$ ，最高试验电压不超过 216kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.144\times 10^{-6}\times 216\times 10^3=7.8\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=110\text{H}$

- 6、220kV/300 mm² 及以下，1.25km，电力电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz 电容量容量 $\leq 0.144\mu\text{F}$ ，最高试验电压不超过 216kV。

频率取 40Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.144\times 10^{-6}\times 216\times 10^3=7.8\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=110\text{H}$

※：根据以上各项目试验电压、电流、频率、电感量即设计四节电抗器，使用电抗器四节组合串联或并联完成以上各项试验要求和目的，则单节电抗器为 520kVA/130kV/4A/110H

验证：1、35kV，630mm² 及以下，4km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 1.0132\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 52kV。

☆：使用电抗器 4 节并联此时电感量为 $110/4=27.5\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $4\times 4=16\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 130kV

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{27.5\times 1.0132\times 10^{-6}})=\underline{30.16\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 30.16\times 1.0132\times 10^{-6}\times 52\times 10^3=\underline{10\text{A}}$

验证：2、35kV，300mm²及以下，5.2km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 1.0132\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 52kV。

☆：使用电抗器 4 节并联此时电感量为 $110/4=27.5\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $4*4=16\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 130kV

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{27.5\times 0.402\times 10^{-6}})=\underline{30.16\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 30.16\times 1.0132\times 10^{-6}\times 52\times 10^3=\underline{10\text{A}}$

验证：3、110kV，630mm²及以下，2km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.402\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 128kV。

☆：使用电抗器 4 节并联此时电感量为 $110/4=27.5\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $4*4=16\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 130kV

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{27.5\times 0.402\times 10^{-6}})=\underline{47.9\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 47.9\times 0.402\times 10^{-6}\times 128\times 10^3=\underline{15.5\text{A}}$

验证：4、110kV，300mm²及以下，2.73km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.402\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 128kV。

☆：使用电抗器 4 节并联此时电感量为 $110/4=27.5\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $4*4=16\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 130kV

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{27.5\times 0.402\times 10^{-6}})=\underline{47.9\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 47.9\times 0.402\times 10^{-6}\times 128\times 10^3=\underline{15.5\text{A}}$

验证：5、220kV，630mm²及以下，1km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.144\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 216kV。

☆：使用电抗器 4 节两串两组并联此时电感量为 $(110*2)/2=110\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $2*4=8\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 $130*2=260\text{kV}$

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{110\times 0.144\times 10^{-6}})=\underline{40.0\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.144\times 10^{-6}\times 216\times 10^3=\underline{7.8\text{A}}$

验证：6、220kV，300mm²及以下，1.25km 电缆交流耐压试验，电容量 $\leq 0.144\mu\text{F}$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 216kV。

☆：使用电抗器 4 节两串两组并联此时电感量为 $(110*2)/2=110\text{H}$

此组合电抗器输出电流为 $2*4=8\text{A}$ ，此组合电抗器高压输出为 $130*2=260\text{kV}$

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{110\times 0.144\times 10^{-6}})=\underline{40.0\text{Hz}}$

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi\times 40\times 0.144\times 10^{-6}\times 216\times 10^3=\underline{7.8\text{A}}$

总结:装置容量定为 2080kVA/520KV;分四节电抗器,电抗器单节为 520kVA/130kV/4A/110H通

过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

六、试验时使用关系列表

试验时使用关系列表

设备组合		电抗器	激励变压器
被试品对象		520kVA/130kV 四节	输出端选择
35 kV 电缆/630mm ²	长度 4000m	电抗器 4 节并联	3kV
35 kV 电缆/300mm ²	长度 5200m	电抗器 4 节并联	3kV
110 kV 电缆/630mm ²	长度 2000m	电抗器 4 节并联	6kV
110 kV 电缆/300mm ²	长度 2730m	电抗器 4 节并联	6kV
220 kV 电缆/630mm ²	长度 1000m	电抗器 4 节两串两组并联	9kV
220 kV 电缆/300mm ²	长度 1250m	电抗器 4 节两串两组并联	9kV
110 kV 电力系统	断路器、GIS 绝缘子、等	电抗器 2 节串联	12 kV
220 kV 电力系统	断路器、GIS 绝缘子、等	电抗器 4 节串联	24 kV

七、系统配置及其参数

1.激励变压器 JLB-100kVA/3kV/6kV/9kV/12kV/24k/0.2kV/0.4kV

1 台

- a) 额定容量: 100kVA
- b) 输入电压: 0~400V, 单相/30~300Hz
- c) 输出电压: 3kV; 6kV ; 9kV; 12kV; 24kV
- d) 结 构: 油浸式
- e) 重 量: 约 650 kg

2. 变频电源 CTSR-100kW/220V/380V

1 台

- a) 额定输出容量: 100kW (以铭牌为准)
- b) 工作电源: 单相 220V/三相 380V, 工频/50Hz
- c) 输出电压: 0 – 400V, 单相/30~300Hz
- d) 额定输入电流: 151.9A
- e) 额定输出电流: 250A
- f) 输 出 波 形: 正弦波
- g) 电压分辨率: 0.01kV

- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 – 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运行时间：额定容量下连续 60min
- m) 额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K;
- n) 噪声水平：≤50dB
- o) 结构尺寸：长 650mm*宽 500mm*高 1200mm (大约)
- p) 重量：约 90 kg
- q) 可实现以下功能
 - 一、 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
 - 二、 自动扫频,寻找谐振点,频率范围 20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时 3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz
 - 三、 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程
 - 四、 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线。
 - 五、 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作
 - 六、 全压输出保护：在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出
 - 七、 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠
 - 八、 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;
 - 九、 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
 - 十、 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置
 - b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置
 - c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护：试验电源断电后,装置能快速保护
 - 十一、 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不

变，不损坏，紧固件不松动

十二、外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

3. 高压电抗器 DK-520kVA/130kV 4 节

- a) 额定容量：520kVA
- b) 额定电压：130kV
- c) 额定电流：4A
- d) 电感量：110H/单节
- e) 品质因素： $Q \geq 50$ ($f=45\text{Hz}$)
- f) 结构：油浸式
- g) 重量：约 600kg

4、电容分压器 FRC-520 kV -500 pF 1 套

- a) 额定电压：520KV
- b) 高压电容量：500pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.15\%$
- e) 分压比：5240: 1（以铭牌为准）
- f) 测量精度：1.5 级
- g) 重量：约 80kg

八、系统的基本配置

(一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	数量	单位
1	激励变压器	JLB-100kVA/3kV/6kV/9kV/12kV/24kV/0.2kV/0.4kV	1	台
2	变频电源	CTSR-F-100kW/0.2kV0.38kV	1	台
3	高压电抗器	DK-520kVA/130kV	4	台
4	电容分压器	FCR-520kV/500pF	1	套
5	绝缘支架		1	套
6	试验连接线		1	套

(二) 设备附件及相关资料一览表

序号	资料名称	数量	单位
1	出厂试验报告	1	份
2	成套装置使用说明书	1	份
3	产品合格证和用户意见卡	1	套

九、售后服务

- 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。
- 供方对提供的所有产品实行保修，保修期为发货之日起三年时间，保修期内负责免费检查，零部件的更换。
- 超过一年的产品供方常年负责维修，且只收取维修成本费用。
- 实行 24 小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,4 小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在 24 小时内到达现场。